



Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: RODEZ AGGLOMERATION

Exploitant: CA RODEZ AGGLOMÉRATION

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 19 août 2024 à 09h20 pour l'ARS.
Par le laboratoire: AVEYRON LABO, RODEZ

Nom et type d'installation:

POMPAGE DU SARRET - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a2

Nom et localisation du point de surveillance:

POMPAGE DU SARRET - PONT-DE-SALARS (Arrivée d'eau brute Pallus)

Code du point de surveillance: 0000001185

Code installation: 001027

Numéro de prélèvement: 00114396

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle non-conforme aux limites impératives et conforme aux limites guides. La non-conformité porte sur le taux de saturation en oxygène dissous qui est inférieur à la limite de qualité.

Bulletin édité le mardi 27 août 2024

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.



Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de l'Aveyron
4, rue de Paraire | 12 000 RODEZ

www.occitanie.ars.sante.fr

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	15,3	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6,8	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	1,5	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	16	%			30	
Analyse laboratoire						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Nickel	0,37	µg/L				20
Plomb	0,18	µg/L				50

